



건축자재등 품질 인정서

[내화구조]

- 1. 인정번호 : BP20-0717-1
- 2. 상품명 : 화이어블로킹(FIREFBLOCKING)
- 3. 구조명 또는 제품명 : 화이어블로킹 104(1시간용, 보)
- 4. 사용부위 : 건축물의 철골 보
- 5. 인정내용 :

내화성능	피복두께(mm)	구조별 두께(mm)		
		1 시간	0.75 이상	하도
		중도	화이어블로킹 104(1시간용, 보)	0.70 이상

- 6. 인정업체 : (주)노루페인트 대표자 조성국
- 7. 공장소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
- 8. 첨부서류 : 내화구조 세부인정내용
- 9. 유효기간 : 2025년 07월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2022년 07월 04일




한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능





인정번호 : BP20-0717-1 “이면기재사항”

1. 2020.07.17. : 최초 인정
2. 2022.07.04. : 인정내용 변경 【대표자 변경 : 조성국, 김용기 ➡ 조성국】

